

Решение № 5/3

комиссии Администрации Катайского муниципального округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

30 июня 2025 года

г. Катайск

Обсуждаемый вопрос: «О результатах весенней проверки и приведении в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, а также обеспечением безводных районов наружным противопожарным водоснабжением на территории Катайского МО».

По данному вопросу выступил начальник 26 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курганской области Никифоров Александр Сергеевич.

Никифоров А.С. довел информацию о состоянии противопожарного водоснабжения в районе выезда 26 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курганской области.

Доложил, что на территории Катайского МО всего 234 водоисточников (61 – город, 173- район).

№ п/п	Вид источника	Все го	Ис- правно	Неисправно		Необходимо построить в соответствии норм	При- меча- ние
				Всего неис- правно	Забор воз- можен		
1	Пожарный гидрант (ПГ):	156	154	2	-	- -	-
1.1	На объектовой сети	12	12	-	-	-	-
1.2	На городской сети	31	29	2	-	-	-
1.3	В сельской сети	113	113	-	-	-	-
2	Пожарный водоем (ПВ)	42	42	-	-	- -	-
3	Природный водоем	25	25	-	-	-	-
3.1	Пирсов на них	26	26	-	-	-	-
3.2	Устройства для забора воды в зимнее время	-	-	-	-	-	-
4	Водонапорная башня	10	10	-	-	-	-
5	Промышленные сооружения	-	-	-	-	-	-
6	Итого:	234	232	2	-	-	-

Заслушав информацию начальника 26 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курганской области Никифорова Александра Сергеевича, **комиссия Администрации Катайского МО по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:**

1. Начальникам территориальных отделов в пределах своей компетенции:
 - обеспечить исправное состояние противопожарного водоснабжения.
 - организовать работу по устранению замечаний, выявленных при проверках источников наружного противопожарного водоснабжения;
 - провести профилактические мероприятия, такие как промывка и прочистка сливных отверстий, очистка колодцев и камер от грязи и т.д.;

разместить координатные таблички и указатели к источникам противопожарного водоснабжения.

- обеспечить надлежащее состояние источников наружного противопожарного водоснабжения

- организовать контроль по устранению замечаний, выявленных при проверках.

- рассмотреть вопросы финансирования действующих целевых программ, которыми предусмотрено выделение средств на строительство и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО - оборудовать места заправки водой и подъездов к ним с определением ответственных лиц за их содержание, водонапорные башни, водоемы, котельные).

2. Начальнику КМКУ «Городской территориальный отдел», директору МКП «АкваСервис»: Восстановить ПГ№26 К-100 по адресу г. Катайск ул. Лопатина 47.

ПГ№22 К-100 по адресу г. Катайск ул. 30 лет Победы 30 списать и переподключить к другому ПГ, либо установить новый ПГ.

2.1. сформировать карту пожарных гидрантов;

2.2 обеспечить надлежащее состояние источников наружного противопожарного водоснабжения;

2.3. продолжить работу по установке указателей противопожарного водоснабжения в городе Катайске;

2.4. актуализировать и предоставить акт выполненных работ о бывших безводных районах п. Одино и п. Кораблёва об оборудованных пирсах;

2.5 два раза в год весной и осенью проводить проверку источников наружного противопожарного водоснабжения с занесением записей в журнал проверок.

срок исполнения: до 1 сентября 2025

3. Информацию о проделанной работе предоставить в ПСЧ №26 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Курганской области и комиссию Администрации Катайского МО по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности **до 2 сентября 2025 г.**

4. Контроль за выполнением настоящего решения комиссии Администрации Катайского МО по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возложить на начальника отдела ГО и ЧС Администрации Катайского МО (Поткина Е.Г.)

И.о. председателя комиссии Администрации Катайского МО по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности

С.Н. Петровских

Секретарь комиссии
Администрации Катайского МО
по предупреждению и ликвидации ЧС
и обеспечению пожарной безопасности

Е.Г. Поткина