

Решение № 11/2

комиссии Администрации Катайского муниципального округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

10 декабря 2024 года

г. Катайск

Обсуждаемый вопрос: «О результатах осенней проверки и приведении в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, а также обеспечением безводных районов наружным противопожарным водоснабжением на территории Катайского МО».

По данному вопросу выступил начальник 26 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курганской области Никифоров Александр Сергеевич.

Никифоров А.С. довел информацию о состоянии противопожарного водоснабжения в районе выезда 26 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курганской области. Доложил, что на территории Катайского МО всего 228 водоисточников (69 – город, 159- округ).

№п/п	Вид источника	Всего	Исправно	Всего неисправно
1	Пожарный гидрант	150	148	2
2	Пожарный водоем	68	68	-
2.1	Пирсов на них	26	26	-
3	Водонапорная башня	10	10	-


Заслушав информацию начальника 26 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курганской области Никифорова Александра Сергеевича, **комиссия Администрации Катайского МО по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:**

- 1.Рекомендовать начальнику КМКУ «Городской территориальный отдел» (Щербаков О.В.) и директору МКП «АкваСервис» (Ковригин Ю.Н.) обеспечить надлежащее состояние источников наружного противопожарного водоснабжения;
- 1.2. продолжить работу по установке указателей противопожарного водоснабжения в городе Катайске;
- 1.3. п. Одино, п. Кораблёва смонтировать пирсы.

срок исполнения: до 28 декабря 2024

2. Информацию о проделанной работе предоставить в 26 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Курганской области и комиссию Администрации Катайского МО по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
3. Информацию о ходе выполнения данного решения по каждому пункту предоставить **до 25 марта 2025 г.** в отдел ГО и ЧС Администрации Катайского МО.
- 4.Контроль за выполнением настоящего решения комиссии Администрации Катайского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возложить на заместителя начальника отдела ГО и ЧС Администрации Катайского района (Поткина Е.Г.)

И.о. председателя комиссии Администрации Катайского МО по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности



С.Н. Петровских

Секретарь комиссии
Администрации Катайского МО
по предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасности



Е.Г. Поткина